ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ.
ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1

ເລກທີ: 3127 /ຜ-ຟຟລ.ນງ
ນ້ຳງື່ມ,ວັນທີ: 27 AUG 2018

ລາຍງານສະພາບນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1
ວັນທີ: 27/8/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ

1. ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ ແລະ ທ້າຍເຂື່ອນ
   - ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 212.41 masl ມີບໍລິມາດນ້ຳໃນອ່າງ = 7,144,024,400 ມ^3 ທຽບໃສ່ເວລາດຽວ ກັນຂອງມື້ວານນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 16 ຊັງຕີແມັດ.
   - ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ 172.2 masl ທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ແມ່ນເທົ່າເດີມ.
2. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງ ແລະ ອອກອ່າງນ້ຳງື່ມ-1
   ກ. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງທັງໝົດ = 2,353.30 ມ^3/ວິນາທີ = 203,325,368 ມ^3/ມື້
   ໃນນີ້: - ໄດ້ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-2 = 1,847.3 ມ^3/ວິນາທີ = 159,610,000 ມ^3/ມື້
   - ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ = 506.0 ມ^3/ວິນາທີ = 43,718,400 ມ^3/ມື້
   ຂ. ປະລິມານນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກຈາກອ່າງທັງໝົດ = 1,750.26 ມ^3/ວິນາທີ = 151,222,464 ມ^3/ມື້
   ໃນນີ້: - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານກັງຫັນ = 576.55 ມ^3/ວິນາທີ = 49,814,280 ມ^3/ມື້
   - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານປະຕູນ້ຳລົ້ນ = 1,173.71 ມ^3/ວິນາທີ = 101,408,688 ມ^3/ມື້
   - ເວລາ 15:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 26/8/2018 ໄດ້ປິດປະຕູນ້ຳລົ້ນລົງຈາກ 3.3 ແມັດ ມາເປັນ 3.0 ແມັດ ປະລິມານນ້ຳໄຫຼຜ່ານປະຕູນ້ຳລົ້ນ = 1,152.6 ມ^3/ວິນາທີ
   - ປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ຈຸດວັດແທກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1 = 46.75 ມິນລິແມັດ
3. ການຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ໄຫຼອອກອ່າງ (ກ-ຂ) = 603.04 ມ^3/ວິນາທີ = 52,102,656 ມ^3/ມື້ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 24 ຊົ່ວໂມງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 16 ຊັງຕີແມັດ.
4. ຂໍ້ມູນຈຸດຕິດຕາມລະດັບນ້ຳຕາມໄມ້ຫລາແທກນ້ຳທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານ ຕາມສາຍນ້ຳງື່ມຕອນລຸ່ມ :
   - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດປາກກະຍຸງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 11.70 ມ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ 10 ຊັງຕີແມັດ.
   - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດເວີນຄຳ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 12.56 ມ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ 22 ຊັງຕີແມັດ.
   - ລະດັບ ທີ່ຈຸດຫີນເຫີບ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 8.55 ມ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳຫຼຸດລົງ 1.29 ແມັດ.
   - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດບ້ານຫາດສອນ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ 24 ຊັງຕີແມັດ.
   - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດບ້ານຕານປ່ຽວ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ 22 ຊັງຕີແມັດ.
   - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດບ້ານຈຸ້ມ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ 14 ຊັງຕີແມັດ.
   - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດບ້ານແຈ້ງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ 20 ຊັງຕີແມັດ.
   - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດບ້ານບຸ້ງຟ້າວ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ 02 ຊັງຕີແມັດ.

ໝາຍເຫດ: ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ ເວລາ 0:00 ໂມງ 212.40 masl ຫາ 8:00 ໂມງ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ 1 ຊັງຕີແມັດ.
ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດປາກກະຍຸງ ເວລາ 18:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 11.84 ມ ຫາ 8:00 ໂມງ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳຫຼຸດລົງ 14 ຊັງຕີແມັດ.

➢ ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ
- ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນຈຸດອັນຕະລາຍ 214.00 masl
- ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນສູງສຸດ 212.30 masl
- ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນຕ່ຳສຸດ 196.0 masl

➢ ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ
- ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນຈຸດອັນຕະລາຍ 172.00 masl
- ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນສູງສຸດ 170.00 masl
- ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນຕ່ຳສຸດ 164.00 masl

ຜູ້ອຳນວຍການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ1

ບົວວັນ ຈັນສະຫວັດ
ຜູ້ອຳນວຍການ